Результаты контроля качества питьевой воды водопроводной сети пос.Газопровод ,Бабынинского р-на ,Калужской обл. ,за 2020г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Аммиак (по азоту)	нитрит- ион	нитрат-ион	Окисляемость перманганатная	жесткость	термотолерантные колиформные бактерии	общие колиформные бактерии	Общее микробное число
ед. изм.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мгО/дм3	оЖ	КОЕ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	КОЕ в 1 мл
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	отс.в 100 мл	отс.в 100 мл	не > 50
17.01.20.	Школа	1	0	0	<0,58	<0,10	1,8	<0,10	<0,003	2,71	0,68		не обн	не обн	0
14.02.20.	Школа	1	0	0	1,36	0,12		0,19	<0,003	2,41			не обн	не обн	0
25.05.20.	Школа	1,4	0	0	<0,58	<0,10		<0,1	<0,003	2,26			не обн	не обн	0
14.07.20.	Школа	1	0	0	<0,58	<0,10		<0,1	<0,003	2,78			не обн	не обн	0
13.08.20.	Школа	<1,0	0	0	<0,58	<0,10		<0,1	<0,2	<0,2			не обн	не обн	0
	Больница	1,6	0	0	0,61	<0,10	3,5	<0,1	<0,2	<0,2	1,2	5,8	не обн	не обн	0
15.09.20.	Школа	1,2	0	0	<0,58	<0,10		<0,1	<0,003	2,1			не обн	не обн	0
08.10.20.	Школа	1	0	0	<0,58	<0,10		<0,1	<0,003	2,78			не обн	1	0
11.11.20.	Школа	1	0	0	<0,58	<0,10		<0,1	<0,003	3,15			не обн	не обн	0
09.12.20.	Школа	1	0	0	<0,58	<0,10		0,19	<0,003	7,77			не обн	не обн	0

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" **В.А.Юданова**

ИБЛПВ и ее отделения на Оксском, Угорском и Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. Калуга